



INFORME DE I.N.D

Nº 11.111

HOJA 1 de 3

SEPARADOR TRIFASICO

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: MAG SERVICIOS

FECHA

02

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

1.804

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: MAG

MODELO: HORIZONTAL

CAPACIDAD: 1440 PSI

INTERNO: 1140-002

DOMINIO: NA

VIGENCIA: 12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☒

Prueba de Estanqueidad

Si

☐

No

☒

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba


1440

PSI

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	4/7/2021	4/7/2021
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2021	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Cuerpo	☒	☐
Estado de Casquete	☒	☐
Estado de Hermeticidad	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M. US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.111

HOJA 2 de 3

SEPARADOR TRIFASICO

PROCEDIMIENTO: PO 31

X

CLIENTE: MAG SERVICIOS

FECHA

02

09

2021


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.804

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm TOLVA N 3

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	25,9	25,6	25,1	24,6	24,6	24,8	24,6
2	25,6	25,6	24,3	24,6	24,5	24,9	24,3
3	25,7	25,8	24,6	24,6	24,4	25,0	24,4
4	25,7	25,8	25,6	25,1	25,0	24,9	24,9
5	25,5	26,1	24,7	25,1	25,1	24,7	24,7
6	25,2	25,6	25,1	25,3	25,3	24,5	24,5
7	25,8	26,1	24,7	24,6	24,6	24,6	24,6
8	25,7	26,0	24,7	24,5	24,6	24,9	24,5
9	25,6	26,0	24,5	25,1	24,6	24,6	24,5



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIT/US - PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com