

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.158**

HOJA 1 de 1

CALDERAPROCEDIMIENTO: **PO 45**☒CLIENTE: **VIENTOS DEL SUR SRL**

FECHA

24

08

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE:

1.611

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

DOMINIO

MHW-344

IDENT Nº:

712

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☐

Secas

☐

Presión de Diseño

3000

PSI

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

3000

PSI

Presión de Trabajo

3000

PSI

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☐

Armado

☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	4/10/2020	4/10/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2020	8/9/2021
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2020	8/9/2021
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2020	8/9/2021
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Estado de Conexión	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NITUS. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACION	FIRMA - ACLARACION	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.158

HOJA 2 de 2

CALDERA

PROCEDIMIENTO: PO 45

☒

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

28

08

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE

1.611

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



TANQUE DE AGUA			
6,4	6,4	6,2	6,3
6,4	6,4	6,3	6,2
6,4	6,4	6,4	6,4
6,4	6,3	6,4	6,4

TANQUE DE GAS OIL			
6,4	6,4	6,4	6,4
6,4	6,3	6,3	6,2
6,5	6,4	6,4	6,3
6,4	6,4	6,4	6,4



CUERPO DE CALDERA			
S1	S2	S3	S4
7,8	7,8	7,8	7,8
7,8	7,8	7,8	7,8
7,8	7,7	7,6	7,8

CABEZAL DE CALDERA					
A	7,4	7,4	7,8	7,4	7,3
B	7,9	7,3	7,3	7,4	7,2

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI/US/PM-LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com