



INFORME DE I.N.D

Nº 11.532

HOJA 1 de 2

COMPRESOR DE AIRE

PROCEDIMIENTO: PO 31

☒

CLIENTE: CRI HOLDING INC. SUC. ARG.

FECHA

21

12

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE:

1.965

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

N/A

IDENT Nº:

001-22

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Inspección con Ultrasonido

Falla

☐

Espesor

☒

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

☒

Secas

☐

Prueba de Estanqueidad

Si

☒

No

☐

Presión de Diseño

120

PSI

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

120

PSI

Presión de Trabajo

150

PSI

Tipo de Tanque

Vertical

☐

Horizontal

☒

Producto Almacenado

Aire

☒

Gas Oil



☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	2,9	3,1	3,4	3,1	3,3	3,2	2,90
2	2,8	3,4	3,4	3,4	3,3	3,1	2,80
3	2,9	3,1	3,1	3,1	3,4	3,1	2,90
4	3,1	3,1	3,2	3,4	3,4	3,3	3,10
5	2,9	2,9	3,1	3,1	3,4	3,4	2,90
6			3,3	3,1	3,2	3,4	3,10
7			3,4	3,2	3,3	3,3	3,20
8							
9							



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº


FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

	INFORME DE I.N.D		Nº 11.532 HOJA 2 de 2							
	COMPRESOR DE AIRE									
PROCEDIMIENTO: PO 31	☒	CLIENTE: CRI HOLDING INC. SUC. ARG.	FECHA:	21 / 12 / 2021						
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	Nº PARTE: 1.965	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.						
DESCRIPCIÓN	<table border="1"> <tr> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	☒	☐	☒	☐			
APTO	NO APTO									
☒	☐									
☒	☐									
										
Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII SI										
 GME.N.D S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI US. PM. LP			PRECINTO Nº							
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA								
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN							

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com