INFORME DE I.N.D

Nº 14.051

HOJA 1 de 2

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31	X	CLIENTE:	CAM SRL	FECHA	20	07	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE	2.369	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE		
MARCA:	RANDON	MODELO:	-	CAPACIDAD:	35000 LTS		
INTERNO:	CL 78	DOMINIO:	AF 615 AO	VIGENCIA:	12 MESES		

Inspección a metal limpio:	Arenado		Limpieza Mecánica	X	
Inspección con Ultrasonido	Falla		Espesor	X	
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas		Secas	X	
Prueba de Estanqueidad	Si		No	X	
Prueba Hidraúlica	Presión de Prueba		N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022.
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	JUL-22.
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Cuerpo	X	
Estado de Casquete	X	

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

PRECINTO Nº	
FECHA PUESTA EN VIGENCIA	

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

INFORME DE I.N.D

CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

Nº 14.051

HOJA 2 de 2

PROCEDIMIENTO: **PO 31**	X	CLIENTE: **CAM SRL**		FECHA	2	8	2023
PRÁCTICA DEL CLIENTE		Nº PARTE	2.369	LUGAR DE INSPECCIÓN:	**BASE CLIENTE**		



MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN: mm

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	4,9	5,0	4,5	4,4	4,5	4,5	4,4
2	5,0	5,0	4,4	4,3	4,3	4,4	4,3
3	4,9	4,9	4,4	4,4	4,3	4,4	4,3
4	4,9	4,9	4,3	4,4	4,3	4,5	4,3
5	5,1	5,1	4,4	4,3	4,4	4,5	4,3
6	5,1	5,1	4,3	4,3	4,3	4,4	4,3
7	5,0	4,9	4,3	4,2	4,3	4,4	4,2
8	5,0	4,9	4,2	4,3	4,2	4,5	4,2
9	5,1	5,1	4,4	4,3	4,2	4,3	4,2



MARCA	TORMECAN		
CAPACIDAD	65 TONELADAS		
Nº IDENT.	615.		
DIÁMETRO	50,8 mm		
APROBADO	SI	X	NO

GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com