



## INFORME DE I.N.D

Nº 15.057

HOJA 1 de 1

## BIELAS

PROCEDIMIENTO: PO 02

☒

CLIENTE: JUSTO OTERO E HIJOS S.R.L.

FECHA

12

03

2024

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

CIA: 4527

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: GUASCOR

MOTOR

FG 240

PROPIETARIO

PAE

Nº PARTE

3062

Nº DE IDENT

JOH-348

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Ins. Líquidos penetrantes:

coloreados

☐

fluorescentes

☒

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒

Armado

☐

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN   | F. DE VENCIMIENTO |
|------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| LÁMPARA UV       | 9296               | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT. | -                 |
| YUGO             | 303                | NO APLICA         | CALIBRACIÓN INT. | -                 |
| EQUIPO UT        | 202000541986       | 47942             | 22/11/2023       | 22/11/2024        |
| EQUIPO UT        | 5020634            | 45945             | 31/07/2023       | 31/07/2024        |
| BOBINA AC-DC     | 17052908           | 06299             | 08/05/2020       | 08/05/2025        |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA        | NO APLICA         |
| PARTICULAS S/H   | 2101005648         | NO APLICA         | jun-2021         | jun-2026          |
| MASA PATRÓN      | 864                | 45944             | 1/8/2023         | 1/8/2028          |

## DETALLE DE INSPECCIÓN

|                      | APTO                                | NO APTO                  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de cuerpo     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Contrapeso | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 02 ASTM E165

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA/HUGO GASTON  
Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com