

	INFORME DE I.N.D	Nº 17.352
	VÁLVULA DE SEGURIDAD	HOJA 1 de 1
		CATEGORIA INSPECCIÓN
		IV

PROCEDIMIENTO:	PO-43	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE:	VIENTOS DEL SUR	FECHA:	13	03	2026
----------------	--------------	-------------------------------------	----------	------------------------	--------	-----------	-----------	-------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE:	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE:	4.128	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.
-----------------------	--------------------------	-----------	--------------	----------------------	---------------------------

DIAMETRO:	3/8"	IDENTIFICACIÓN:	#714	VIGENCIA:	12 MESES
-----------	-------------	-----------------	-------------	-----------	-----------------

Inspección con Ultrasonido <input type="checkbox"/> Inspección por Partículas Mag. <input type="checkbox"/>	Arenado <input type="checkbox"/> Falla <input type="checkbox"/> Húmedas <input type="checkbox"/>	Espesor <input checked="" type="checkbox"/> Secas <input checked="" type="checkbox"/>						
Prueba Hidráulica	Presión de Diseño	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">4500</td><td style="text-align: center;">PSI</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">5500</td><td style="text-align: center;">PSI</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">3000</td><td style="text-align: center;">PSI</td></tr> </table>	4500	PSI	5500	PSI	3000	PSI
4500	PSI							
5500	PSI							
3000	PSI							
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input type="checkbox"/>	Armado <input checked="" type="checkbox"/>						

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9296	61245	19/5/2025	19/5/2030
YUGO	0586	61246	6/5/2025	6/5/2030
EQUIPO UT1	202000541886	61239	8/5/2025	8/5/2026
BOBINA AC-DC	1414	61248	21/5/2025	21/5/2026
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
PARTICULAS S/H	2101005648	NO APLICA	1/6/2021	1/6/2026
MASA PATRON	864	45944	1/8/2023	1/8/2028

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Estado de Conexión	X	
Estado del Cuerpo	X	
Estado del Mecanismo	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO-43 ASTM E-709; API-570, API-598; ASME B31.3	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº	13435	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

CALLE 3275 N°277 BARRIO ACCESO SUR/PARQUE INDUSTRIAL- CHUBUT-9000 - CEL: (0297) 15-6256447-Email: mansilla.end@gmail.com